**MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**
Spółka z o.o.
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

Koszalin, dnia 23.03.2015r.

TI-211-7-16- 2489 /14/15/MD-H

**ISO 9001:2008**
**ISO 14001:2004**
**PN-N 18001:2004**
**PN-EN ISO 17025:2005**

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

**Telefony:**

centrala:
(094) 342 29 38
342 62 60
342 62 68
342 62 69
342 37 56
fax:
(094) 342 29 38

Prezes – Dyrektor:
(094) 342 66 70

Z-ca dyrektora
ds. eksploatacji
(094) 342 37 39

Biuro Handlowe

(094) 347 19 37

www.mwik.koszalin.pl

mwik.koszalin@wodkan.pl

Pogotowie wod-kan:

994

NIP: 669-050-14-95
REGON: 330032800

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

**dotyczy:** robót budowlanych - budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Rzecznej w Koszalinie (działki nr 11/10, 18/5, 19/1, 19/2, 22, 21/3, 21/6, obręb 0026).

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie, poniżej przesyła odpowiedź na zapytanie Wykonawcy:

1. *W pkt. 3. Warunków Zamówienia Zamawiający podał zakres zamówienia określając jednocześnie parametry rur PE tj.: PE HD 100 SDR 17 oraz PE HD 100-RC/XSC 50 SDR 11. Wskazany rodzaj surowca „XSC 50" określa konkretnego producenta rur (ruty TS). Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania wodociągu w technologii bezwykopowej rury produkowane przez innych producentów z PE HD 100-RC?*

Ad. 1
Zamawiający informuje, że należy utrzymać rozwiązania techniczne i technologiczne przyjęte w dokumentacji projektowej.

PROKURENT
mgr inż. Ryszard Broda